

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO

Pada hari ini, 29 September 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10086063000
Nama Tender	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo Kota Gorontalo
Nilai Total HPS	:	Rp. 4.910.060.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

Pertanyaan Peserta 11091588000 29 September 2025 08:19

Pokja yang terhormat,

untuk kapasitas peralatan jack hammer mohon diganti min 1,5 kw sampai 2 kw, terima kasih

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 10:23

Sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang telah ditetapkan oleh PPK serta mengacu pada ketentuan dalam Persyaratan Teknis dalam MDP yaitu minimal 2 Kw

- Bab

Pertanyaan Peserta 11094882000 29 September 2025 08:35

Pagi Pokja..alat vibratory plate compactor apakah sama dengan stamper kuda / hand compactor ?

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 12:05

Tidak sama, berikut terlampir contoh

- Bab

Pertanyaan Peserta 11097752000 29 September 2025 08:47

BAPAK/ IBU POKJA YTH :

ada beberapa item pekerjaan satuannya tdk sesuai dgn volumenya :

- Pek. Dudukan Tempat Sampah M2 44,75 (**seharusnya satuannya M3**)
- Pek. Bekisting Bh 452 (**seharusnya satuannya M2**) dan volumenya seharusnya= 44.75 m2
- Angkur Baut 10 P 15 mm M3 9,4 (**seharusnya satuannya Buah**) dan volumenya seharusnya = 452 bh

data lampiran BOQ (terlampir)

mohon kiranya di koreksi kembali item tersebut...atasnya diucapkan terima kasih....

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 12:08

Akan disesuaikan dan dilakukan adendum perbaikan BOQ pada SPSE

- Bab

Pertanyaan Peserta 11097752000 29 September 2025 08:54

mohon penjelasannya alat Jack Hammer yg disyaratkan 2 kw..mohon dijelaskan 2 kw itu yg berapa JOULE....agar supaya kami bisa menyesuaikan peralatan yg ada sama kami...

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 10:35

Jenis peralatan Jack hammer yang disyaratkan minimal kapasitas 2 Kw. Untuk konversi dari satuan Kw ke satuan Joule tidak dapat dilakukan karena berbeda jenis satuan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11097752000 29 September 2025 08:59

Surat Perjanjian Sewa Peralatan yg kami gunakan sebelum tender ulang apakah bisa digunakan lagi? ...

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 10:21

Surat Perjanjian Sewa Peralatan bisa digunakan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11097752000 29 September 2025 09:03

Surat Perjanjian Sewa Peralatan yg kami gunakan sebelum tender ulang apakah **MATERAI** nya bisa digunakan lagi? ...

Jawaban POKMIL_GORONTALO II 29 September 2025 12:14

Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dibuat sebelum tender ulang dapat digunakan kembali dan tidak wajib menggunakan meterai

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

ttd,

POKMIL_GORONTALO II